

**Dictamen 20/2007** sobre el Projecte de llei en matèria de garantia i qualitat del subministrament elèctric.

**El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC el 17 de desembre del 2007 amb un vot particular de Foment.**

El Projecte de Llei té per objecte la regulació de la garantia i qualitat del subministrament d'energia elèctrica en l'àmbit territorial de Catalunya per a la protecció dels drets i els interessos legítims de les persones consumidores i usuàries.

Com a conseqüència de l'aprovació de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric que atribueix noves competències a les Comunitats Autònomes per autoritzar les empreses de transport secundari (instal·lacions de tensió igual o superior a 220 kV), i noves competència per a supervisar l'acompliment de les funcions dels gestors de les xarxes de distribució al respectiu àmbit territorial; i com a conseqüència del fort creixement en els darrers anys tant de la demanda mitja anual com de les puntes d'estiu i hivern, així com les insuficiències que s'han manifestat recentment a la xarxa elèctrica, el projecte de llei introdueix entre d'altres:

- Una regulació del temps màxim de reposició del subministrament elèctric en els casos d'avaries.
- La necessitat que les empreses elèctriques disposin d'una subestació mòbil d'auxili preparada per a connectar-se a la xarxa elèctrica en situacions de contingència amb una potència nominal almenys de 30 MW, a més a més dels equips d'emergència i grups electrògens.
- La regulació de la figura dels Plans Generals d'inversió i els Plans d'inversió anuals que han d'elaborar les empreses transportistes i distribuïdores.
- La definició dels criteris de disseny de la xarxa elèctrica i de les subestacions preveient que tot subministrament elèctric urbà ha de pertànyer al mercat principal d'una subestació i almenys a un mercat secundari alternatiu.
- La prohibició que les línies elèctriques o de comunicació sobrevolin els parcs i edificis de les subestacions.
- La necessitat que les mesures de detecció i extinció d'incendis han d'aplicar-se a tots els elements existents a l'interior d'una subestació elèctrica.



- La necessitat que els cables elèctrics soterrats de tensió 220 kV que transcorrin per municipis de més de 20.000 subministraments i les instal·lacions subsidiàries dels mateixos siguin titularitat de les empreses distribuïdores, amb l'objectiu de delimitar clarament l'àmbit de responsabilitat entre transportistes i distribuïdores.
- La regulació del règim de manteniment preventiu que les empreses han d'efectuar de les seves instal·lacions.
- La regulació d'un règim d'infraccions i sancions, sense perjudici del que preveu la Llei estatal del sector elèctric i es reforça la importància del resarciment dels danys i perjudicis causats als usuaris en les situacions d'interrupció del subministrament elèctric.