

TAULA CONSULTIVA TC-IE - NOTA T59

ITC-BT-15

DERIVACIÓ INDIVIDUAL EN REFORMA D'INSTAL·LACIONS EXISTENTS DE P > 43,648 kW I ÚS DIFERENT D'HABITATGE

CONSULTA

En el cas de reformes d'instal·lacions existents de P > 43,648 kW* i ús diferent d'habitatge, quan aquesta instal·lació circuli soterrada per l'exterior del local, ¿s'ha de substituir el cablejat de la derivació individual per cables no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda en compliment de la ITC-BT-15?

RESPOSTA

En casos de reforma d'instal·lacions existents, i quan la derivació individual circuli soterrada per zones exteriors, no cal que aquest cablejat tingui característiques de no propagador de l'incendi i amb baixa emissió de fums ja que, de la mateixa manera que es va justificar per a línies exteriors en locals de pública concurrència (nota informativa 28-09) i línies exteriors en càmpings (nota informativa 41-01), la ITC-BT-15 només s'ha de complir en el cas de recorreguts interiors. Per a recorreguts exteriors, cal complir la ITC-BT-07 *Redes subterráneas para distribución en baja tensión.*

* Resolució del 8 de setembre de 2006, BOE núm. 231 de 27 de setembre de 2006