
 GESTORA DE SÒLS DE CATALUNYA, S.A.	Document	Número de projecte	N.D	Rev.	Pàgina
	<i>ACCIDENTS GREUS</i>	AS-JOR5-0709-LM	A04	0	I/I
PROJECTE D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE SANEJAMENT DE TERRES AL MUNICIPI DE JORBA					

ÍNDEX

1. OBJECTE	1
2. DESENVOLUPAMENT	1
3. CONCLUSIONS.....	2

 GESTORA DE SÒLS DE CATALUNYA, S.A.	Document	Número de projecte	N.D	Rev.	Pàgina
	ACCIDENTS GREUS	AS-JOR5-0709-LM	A04	0	1/2
PROJECTE D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE SANEJAMENT DE TERRES AL MUNICIPI DE JORBA					

1. OBJECTE

Aquest Annex té per objecte justificar de l'acompliment del Reglament d'Accidents Greus, basant-nos en el RD 948/2005, de 29 de juliol pel que modifica al RD 1254/1999 de 16 de juliol, pel que s'aproven les mesures de control i riscos inherents als accidents greus on intervenen substàncies perilloses.

2. DESENVOLUPAMENT


Els productes que es consideren perillosos a l'activitat, són la utilització i emmagatzematge de productes inflamables com el fueloil i gasoil. L'emmagatzematge previst d'aquests productes es de:

- Fueloil: 274 tones
- Gasoil: 9 tones

En l'aplicació de l'Annex 1 del RD 948/2005, segons la taula de la PART1, que adjuntem a continuació:

Columna 1	Columna 2	Columna 3
Substància perillosa	Quantitat llindar (tones) per a l'aplicació de:	
	(Art. 6 i 7)	(Art.9)
Productes derivats del petroli: a) Benzines i naftes b) Gasolis (inclosos els d'automoció, les de calefacció i components usats en les mescles de gasolis comercials)	2.500	25.000

Se'n desprèn d'aquesta taula, que al no tenir una quantitat de 2.500 Tm o més de productes derivats del petroli a la Planta, no seran d'aplicació els articles 6,7 i 9, als que fa referència.

 GESTORA DE SÒLS DE CATALUNYA, S.A.	Document	Número de projecte	N.D	Rev.	Pàgina
	<i>ACCIDENTS GREUS</i>	AS-JOR5-0709-LM	A04	0	2/2
<i>PROJECTE D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE SANEJAMENT DE TERRES AL MUNICIPI DE JORBA</i>					

3. CONCLUSIONS

Segons la informació aportada, i tenint present els RD que els són d'aplicació, es justifica que l'activitat projecta no queda afectada per aquests annexes SEVESO, segons el Reglament d'Accidents Greus.

El tècnic redactor,

,

Albert Sanchis i Pujol
Enginyer Tècnic Industrial
No Col.: 14.875