



**SECTORITZACIÓ D'INCENDIS**

ÀREES / SECTORS D'INCENDIS	SUP. (m²)	TIPO	RISC INTRINSEC
TRANSFORMADOR	5	C	BAIX
OFICINES I LABORATORI	60	C	BAIX
TALLER MANTENIMENT	29	C	BAIX
NAU PRE-TRACTAMENT	1.982	C	BAIX
ESTABILITZACIÓ	280	D	NUL
RENTAT SOLS	1.055	E	BAIX
DESORCÓ TÈRMICA	1.255	E	ALT
BIOLÒGIC	17.587	E	NUL
ACOPIS ESTRUCTURANT	216	E	MITG
ACOPIS PRODUCTE	1.530	E	NUL
ACOPIS M1 (E)	500	E	BAIX
ACOPIS M1 (NE)	1.000	E	BAIX

**RISC INTRINSEC**

	ALT
	MITG
	BAIX
	NUL

CONJUNT DE L'ESTABLIMENT: TIPUS E, RISC BAIX

D	H	Autor:	ALBERT SANCHIS I PUJOL	PROJECTE:	PLANTA DE SANEJAMENT DE TERRES	TITOL:	ÀREES/ SECTORS D'INCENDI	JOR50709	ESC:	1/1000
C	G							16 01 A	Dibuixat:	C.PARRA
B	F								Revisat:	A.SANCHIS
A	SEI-2010	E							Data:	OCT-09

Client: **GESTORA DE SÒLS DE CATALUNYA**  
Localitat: **JORBA**

GESTORA DE SÒLS DE CATALUNYA, S.A.  
COL·LEGIAT N.º: 14.875

DFO-TRADEBE es reserva tots els drets sobre aquest planol d'acord amb la norma ISO 16016:2000